


【大臣認定仕様との違い】

認定を受けた防火窓勝手口ドアは、その上枠から、躯体(柱)にねじ又はくぎで固定されることが認定書に記載されていますが、当該製品は、勝手口ドアの上枠とひさしを一体に組み立てし、ひさし上部から躯体(柱)に固定しています。

◎認定上の施工



●対象製品の施工(ひさし一体施工)



ひさし

